

小平・村山・大和衛生組合 えんかつインフォメーション

2024/7/31 (水)

運転状況	4号炉		5号炉	
	停止中		運転中	
	平均	最大	平均	最大
炉内温度	°C	°C	569 °C	614 °C
燃烧室出口ガス温度	°C	°C	968 °C	1000 °C
集じん器入口ガス温度	°C	°C	187 °C	188 °C
排ガス温度	°C	°C	184 °C	185 °C
排ガス流量	Nm ³ /hr	Nm ³ /hr	40,177 Nm ³ /hr	41,182 Nm ³ /hr
塩化水素濃度	ppm	ppm	19 ppm	24 ppm
窒素酸化物濃度	ppm	ppm	91 ppm	94 ppm
硫黄酸化物濃度	ppm	ppm	9 ppm	11 ppm
一酸化炭素濃度	ppm	ppm	0 ppm	1 ppm
ばいじん濃度	mg/Nm ³	mg/Nm ³	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³

4号炉ごみ焼却量	トン
5号炉ごみ焼却量	97.99 トン

ごみ搬入量	25.48 トン
ごみ搬入車両台数	49 台