

(仮称) 3市共同資源物処理施設整備実施計画(案)の修正内容

修正場所	修正後	修正前
P19 2の下から 1～4行目	<p>エ プラント排水：ピット汚水や床洗浄水等は油水分離後、生活排水と同様に下水道へ排除する。</p> <p>オ 雨水排水：浸透枳を使用して地下浸透する。</p> <p>カ 通信：電話、インターネット回線を整備する。</p>	<p>ウ プラント排水：ピット汚水や床洗浄水等は油水分離後、生活排水と同様に下水道へ排除する。</p> <p>エ 雨水排水：浸透枳を使用して地下浸透する。</p> <p>オ 通信：電話、インターネット回線を整備する。</p>
P42 上から2行 目	施設における <u>環境学習機能等</u> のプラザ機能については、	施設における再生工房や環境学習機能等のプラザ機能については、
P47 上から3行 目	ただし、最終的な施設配置・動線は、プラントメーカーの提案によって変わる可能性があります。 <u>施設の高さについては、必要な機能を確保し、可能な範囲で低くすることをプラントメーカーへの提案条件とします。</u>	ただし、最終的な施設配置・動線は、プラントメーカーの提案によって変わる可能性があります。
P53 下から11 行目	近年では、公設公営方式と公設民営（DBO）方式の両者の利点を取り込んだ方式として、	近年では、公設公営方式と公設民営（DBO）方式の両者の利点を取り込んだ方式として、
P53 下から5行 目	イ 長期包括的運営委託方式による運営管理委託を行うことで	イ 長期包括方式による運営管理委託を行うことで