

資料 4

令和 2 年 9 月 1 9 日

エコプラザスリーハーモニー 主な出来事

(令和 2 年 3 月から同年 9 月 1 8 日)

令和 2 年

- 3 月 3 日 (火) 第 8 回運営連絡会開催中止文書を発出
新型コロナウイルス感染防止対策のため。
第 9 回 (5 / 8)、第 1 0 回 (7 / 1 4) についても中止
- 9 日 (月)・1 0 日 (火)・1 1 日 (水) 展開検査
- 1 6 日 (月) 消防訓練の実施
2 階の比重差選別機付近から出火したことを想定、自衛消防、避難誘導に係る訓練を実施した。
- 2 5 日 (水) 都知事から「不要不急の外出の自粛」の要請あり。
これを受け、以後の施設見学の受入を休止 (9 / 1 8 現在 継続中)
- 2 8 日 (土)・2 9 日 (日) 資源物クレーン・ホイスト年次点検
- 4 月 7 日 (火) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令
- 8 日 (水) 新型コロナウイルス感染症防止対策開始
- ① 更衣室の時差利用 (入室は最大 3 人まで)
② 研修室・見学者フロアを休憩室として利用 (休憩室の分割)
③ 職員を 2 班に分け、隔日勤務 → 本件 4 / 2 0 から追加実施
- 2 2 日 (水) 職員安全教育の実施
職員がけがをする事故が発生したことから、全職員へ注意喚起を行った。
- 5 月 2 5 日 (月) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言解除
- 6 月 2 0 日 (土) プラント電気設備定期点検
- 2 7 日 (土)・2 8 日 (日) プラント機械設備・建築設備定期点検
- 3 0 日 (火) 新型コロナウイルス感染症防止対策一部解除
- 7 月 2 日 (木) 空気圧縮機故障発生
- 3 日 (金) 上記故障の修理 (終日運転休止・復旧)
- 1 6 日 (木) 残さコンベヤ (ゴムベルト) 上に亀裂を確認、修理
原因不明、混入していた金属によるものと考えられる。
- 8 月 1 0 日 (月・祝) 新型コロナウイルス感染症防止対策開始 (再開)
- 2 5 日 (火) 作業環境測定
容リプラベール検査 (於: 昭和電工(株)川崎事業所)
- 2 8 日 (金) 臭気測定 (活性炭取替前)
- 2 9 日 (土) 活性炭取替
- 3 1 日 (月) 臭気測定 (活性炭取替後)
- 9 月 7 日 (月)・8 日 (火)・9 日 (水) 展開検査 (委託)